NHŚ.9020.1.182.2026
Brodnica, 9 września 2026 r.

Samorządowy Zakład Budżetowy
„Wodociągi Gminne w Brzoziu"
87-313 Brzozie

Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu, gm. Brzozie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37av ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 12 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	54/N/HŚ/26	01.09.2026	Jajkowo 51, gm. Brzozie – hotel Cykada, parter, kran w kuchni	427/N/HK/2026
2.	W-4646-2026	16.06.2026 r.	Świecie, gm. Brzozie – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć wodociągową	6326/2026
3.	W-5019-26	24.06.2026 r.	Jajkowo 99, gm. Brzozie – świetlica wiejska, kran w kotłowni	6958/2026
4.	W-5111-26	30.06.2026 r.	Jajkowo 99, gm. Brzozie – świetlica wiejska, kran w kotłowni	7141/2026
5.	W-5112-26	30.06.2026 r.	Jajkowo 11A, gm. Brzozie – Samorządowy Żłobek „Brzozowy Gaik", kran w wc	7140/2026

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy
ul. Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica
+48 56 697 49 74
adres e-mail: sekretariat.psse.brodnica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-81471-83240-CGWTC-22

	W-5113-26	30.06.2026 r.	Jajkowo, gm. Brzozie – oczyszczalnia ścieków, kran w pomieszczeniu socjalnym	7139/2026

dokonując oceny pobranych próbek wody
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu, zarządzanego przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu".

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Świeciu, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 01.09.2026 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Świeciu, w hotelu Cykada w Jajkowie 51, gm. Brzozie.
Badanie próbki wody wykonane zostało przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A. Oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii z grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C po 72 godz. w 1 ml wody, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną właściwą. Oznaczone parametry w pobranej próbce wody odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

W ramach kontroli wewnętrznej w II kwartale 2026 r. zgodnie z harmonogramem badań zbadano 2 próbki wody w zakresie parametrów grupy A (w świetlicy wiejskiej w Jajkowie 99 i w stacji uzdatniania wody w Świeciu) z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, azotynów, azotanów oraz paciorkowców kałowych. W próbce wody pobranej w dniu 24.06.2026 r. w świetlicy wiejskiej w Jajkowie 99 stwierdzono zwiększoną liczbę drobnoustrojów w temperaturze 22ºC po 72 godz. w 1 ml wody, pozostałe oznaczone parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne odpowiadały wymaganiom sanitarnym. Badania kontrolne po działaniach naprawczych wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Jajkowie 99 wykazały właściwą jakość mikrobiologiczną wody. Dodatkowo wykonano analizę próbki wody pobranej w żłobku „Brzozowy Gaik" w Jajkowie 11A w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, azotynów, azotanów oraz paciorkowców kałowych. W zakresie mikrobiologicznym dodatkowo zbadano również próbkę wody pobranej w pomieszczeniu socjalnym na oczyszczalni ścieków w Jajkowie. Badania wykazały właściwą jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów.

Badania wykonane w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świeciu, gm. Brzozie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.
Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są udostępniane konsumentom przez dostawcę wody zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.).

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brodnicy
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy
Agnieszka Beszczyńska
/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.
Otrzymują:
1. Adresat — elektronicznie (e-Doręczenia)
2. a/a — egz. nr 1
Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Brzozie – elektronicznie (e-Doręczenia)
2. PSSE NHD w/m – elektronicznie