


ROZDZIELNICA TR2.3



Nr obwodu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przewód				YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY5x2,5	YDY5x2,5	YDY5x2,5
	Ochrona Przepięciowa	zasilanie z RG zab. C40/3p	kontrola napięcia	Oświetlenie pom.1-4	Oświetlenie pom.5-7	Oświetlenie pom.8-12	gn. wtycz. pom.1-4	gn. wtycz. pom.4-6	gn. wtycz. pom. 7,9	gn. wtycz. pom.8 serwer	gn. wtycz. pom.8 GPD	gn. wtycz. pom.8 klimatyzator	gn. wtycz. pom. 10, 11	gn. wtycz. pom. 12, 2	podgrzewacz wody pom. 7	kuchenska pom.6	kuchenska pom.6	kuchenska pom.6
Moc Pi/Pz[kW]		52/15,6 kW		0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2kW	2kW	2kW	2kW	6kW	6kW	6kW

Obiekt :	BUDYNEK SZKOLNY - ADAPTACJA BUDYNKU STACJI DIAGNOSTYCZNEJ NA CELE EDUKACYJNE WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ		
Inwestor :	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. DR JANUSZA KORCZAKA W		
Adres :	JASTROWIU UL. POZNAŃSKA 35 DZ. NR 2026/6		
Treść :	SCHEMAT ROZDZIELNI R		
Projektowała	mgr inż. Mirosław Lisowski uprawniony projektant w specjalności elektrycznej i telekomunikacyjnej nr upr.162/72Bg członek WOIB o nr ewid. WKPIE/2847/01		
Sprawdzający	mgr inż. Marek Reszeński uprawniony projektant w specjalności elektrycznej bez ograniczeń nr ewid. UAN-UAN-8345/1285/88 , członek WOIB o nr ewid. WKPIE/4282/01		Data oprac. 2021/0 7
Opracował :	mgr inż. Mirosław Lisowski uprawniony projektant w specjalności elektrycznej i telekomunikacyjnej bez ograniczeń nr upr.162/72Bg członek WOIB o nr ewid. WKPIE/2847/01		Nr rys. 3.1