

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 61-250-29, fax (0-56) 62-222-47
REGON 000787313 NIP 956-12-18-215

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 29/N.HŚ/2023

Toruń 21.02.2023 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Annę Dorociak, Sekcja Higieny Środowiska, nr upoważnienia 24/2023

Rafała Niekraś, Sekcja Higieny Środowiska, nr legitymacji 130

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 67 §1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Miasta Toruń

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Szkoła Podstawowa Nr 8

ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń

tel/fax.: 56 648 56 70

e-mail: szkola8@zs8.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kryta pływalnia Szkoły Podstawowej Nr 8

ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń

tel/fax.: 56 648 56 70

e-mail: szkola8@zs8.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasta Toruń

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Szkoła Podstawowa Nr 8

ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń

tel/fax.: 56 648 56 70

e-mail: szkola8@zs8.eu

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio **879-00-01-014/871557834/85.20.Z**

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Danuta Rajczak-Zalewska, dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Paweł Machałowski, kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **21.02.2023 r. 11.30**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* **nie dotyczy**
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **samorządowa jednostka budżetowa podległa pod Gminę Miasta Torunia**
4. Data i godzina zakończenia kontroli **21.02.2023 r. 13.30**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* **nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Stan sanitarno-higieniczny pływalni, pobór próbek wody z pływalni do badań laboratoryjnych oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 276).

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

1). Dziennik badania parametrów wody w niecce basenu.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

1). Dziennik badania parametrów wody w niecce basenu.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr **nie dotyczy**

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Stan formalno-prawny: samorządowa jednostka budżetowa podległa pod Gminę Miasta Torunia. Obowiązują decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu Nr 1024/50/N.HK/20 z dnia 20.05.2020 r. oraz Nr 332/68/N.HK/21 z dnia 16.07.2021 r. dotyczące doprowadzenia jakości wody ciepłej w natryskach do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

1). Na pływalnię składają się następujące pomieszczenia: hol, 2 szatnie męskie z zapleczem sanitarnym (umywalki do rąk, 2 toalety w tym 1 przystosowana dla osób niepełnosprawnych, 2 pisuary, 3 natryski), 2 szatnie damskie z zapleczem sanitarnym (umywalki do rąk, 2 toalety w tym

1 przystosowana dla osób niepełnosprawnych, 3 natryski), hala z niecką basenową, pomieszczenie dla ratowników, pomieszczenia socjalne dla ratowników i nauczycieli, maszynownia, pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu i pomieszczenie dozowania pH z dostępem do umywalki, natrysku i urządzenia do płukania oczu.

2). W dniu kontroli w/w pomieszczenia i ich elementy wyposażenia utrzymane czysto.

3). Pływalnia posiada 1 obieg wody w układzie: rynny przelewowe, zbiornik wyrównawczy, stacja oczyszczania (profiltry, koagulacja, filtracja, dezynfekcja, korekta pH), system dopływu wody do niecki basenowej.

4). Oczyszczanie wody basenowej polega na:

- oczyszczaniu mechanicznym na profiltrach;
- koagulacji za pomocą preparatu FlokTix (wodny roztwór chloru wodorotlenku glinu);
- filtracji na filtrach piaskowych;
- dezynfekcji za pomocą lampy UV i preparatu ChlorTix (podchloryn sodu);
- korekty pH za pomocą kwasu siarkowego 50%.

5). Woda w niecce basenowej przejrzysta, bez widocznych zanieczyszczeń. Niecka basenowa czyszczona jest codziennie za pomocą odkurzacza. Woda w niecce basenowej całkowicie spuszczana jest raz w roku lub częściej gdy zachodzi taka konieczność. Wówczas powierzchnie niecki są czyszczone i dezynfekowane. Niecka nie jest wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny. Otoczenie niecki utrzymane czysto. Czyszczenie i mycie otoczenia niecki odbywa się codziennie. Dezynfekcja otoczenia niecki prowadzona jest razy dziennie za pomocą preparatu TixSanit S-001, AlkaTix Z-002 i roztworu podchlorynu sodu. Powierzchnie kratki odpływowych myte i czyszczone są 1 w miesiącu a gruntowne czyszczenie z odbarwień powstałych w wyniku stosowania środków do dezynfekcji dwa razy w roku.

6). Woda w brodzikach do płukania stóp przejrzysta, bez widocznych zanieczyszczeń. Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni brodzików do płukania stóp odbywa się codziennie, po zakończeniu użytkowania pływalni lub częściej gdy zachodzi taka potrzeba. Brodziki posiadają osobne obiegi wody. Zawartość chloru wolnego w wodzie w brodzikach do płukania stóp w dniu kontroli wynosiła 1 mg/l.

7). Urządzenia sanitarne oraz powierzchnie zmywalne w szatniach, sanitariatach i natryskach utrzymane czysto. Po każdej grupie zajęciowej w/w pomieszczenia są myte. Dezynfekcja w/w powierzchni odbywa się raz dziennie lub częściej w zależności od potrzeb. Środkami stosowanymi do dezynfekcji powierzchni są TixSanit S-001 i AlkaTix Z-002 a do dezynfekcji urządzeń sanitarnych stosuje się Domestos.

8). W sanitariatach zapewniono mydła w płynie w podajnikach, ręczniki jednorazowego użytku, papier toaletowy i pojemniki na odpady.

9). Osoby korzystające z pływalni mają obowiązek noszenia kłapek przeznaczonych tylko do poruszania się po pływalni. Obowiązek ten obowiązuje w szatniach, pod natryskami, w sanitariatach i na hali basenowej.

10). Prowadzona jest bieżąca obserwacja wody na pływalni oraz rejestr wyników pomiarów parametrów jakości wody na pływalni. Powyższe udokumentowane jest w dzienniku badania parametrów wody w niecce basenu. Kontrola w/w dziennika za okres bieżącego miesiąca (luty) nie wykazała wystąpienia w niecce incydentu kałowego lub wymiotnego. Wyniki pomiarów parametrów jakości wody na pływalni (pH, potencjał redoks, stężenie chloru wolnego i związanego oraz temperatura wody) rejestrowane są co 4 godziny (7:00, 11:00, 15:00 i 19:00). Badane przez zarządzającego pływalnią parametry spełniają wymagania fizyko-chemiczne jakim

powinna odpowiadać woda na pływalniach. Wartości potencjału redoks poniżej 750 mV odnotowano tylko w niektórych dniach lub godzinach użytkowania pływalni.

11). Zarządzający pływalnią prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody do kąpieli zgodnie z ustalonym z PPIS w Toruniu harmonogramem. Analizy wody na pływalni realizuje Laboratorium PSSE w Toruniu.

12). Ostatnie otrzymane od w/w laboratorium wyniki badań wody na pływalni i zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana przez PPIS w Toruniu umieszczone są na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w holu pływalni oraz na stronie internetowej szkoły.

13). W czasie wolnym od zajęć na pływalni przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie.

14). W obiekcie obowiązuje zakaz palenia. Informacja o zakazie palenia umieszczona jest w widocznym miejscu.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) *nie dotyczy*

b)

c)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, **dokonano** wpisu do **książki kontroli**

2. **Nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – **nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit **nie dotyczy**

nie nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr **24/2022 z dnia 22.04.2022 r.** wydane przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli **zapoznano się**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

Machajowski Paweł

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Anno Dowódnik Rafał Michas

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu **21.02.2023 r.**

Machajowski Paweł

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Szkoła Podstawowa Nr 8
im. Marii Skłodowskiej-Curie
87-100 Toruń, ul. Łyskowskiego 28
tel/fax (56) 848-56-70

W trakcie kontroli **nie wykorzystano** formularze kontroli **nie dotyczy**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

