Lubków, dnia 03.08.2026 r.

Wszyscy wykonawcy

Odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym ofertowym na zadanie

„Rozbudowa instalacji odwadniania osadu komunalnego poprzez wykonanie instalacji wapnowania na oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim”
Znak sprawy: DA.261.5.2026.ZS”

PYTANIE NR 1.
W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie mieszarki osadu z wapnem o wydajności 10 m^3/h
Po analizie dokumentacji oraz na podstawie naszego doświadczenia uważamy, że dla realizacji przedmiotowego zadania wystarczające będzie zastosowanie mieszarki osadu o wydajności 5m^3/h.
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem:
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie mieszarki osadu z wapnem o wydajności 5m^3/h jako rozwiązania równoważnego, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technologicznych procesu oraz osiągnięcia efektu oczekiwanego przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszarki o wydajności 5m^3/h jako rozwiązania równoważnego.

Z poważaniem

Dokument podpisany przez Radosław Palczewski; Prezes Zarządu ZGK w Lubkowie Sp. z o.o.
Data: 2026.08.03 14:50:11 CEST