Lubków, dnia 04.08.2026 r.

Wszyscy wykonawcy

III Odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym ofertowym na zadanie

„Rozbudowa instalacji odwadniania osadu komunalnego poprzez wykonanie instalacji wapnowania na oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim”
Znak sprawy: DA.261.5.2026.ZS”

PYTANIE NR 1. Przedmiotowe zadanie dotyczy dostawy i montażu urządzeń wchodzących w skład węzła osadowego. Czy w ramach wyceny Wykonawca winien wycenić również dostawę szaf sterowniczych oraz wszelkie roboty m.in. prace elektryczne i AKPiA, aby zachować kompatybilność pracy istniejących urządzeń z nowymi?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1. Tak. Wykonawca w ramach wyceny winien wycenić również dostawę szaf sterowniczych oraz wycenić wszystkie prace konieczne dla montażu i pracy węzła. Zamawiający nie rozumie co dla pytającego oznacza użyte sformułowanie „kompatybilność z istniejącymi urządzeniami”, jednak wskazujemy że jest wymagane aby węzeł osadowy w sposób niezakłócony współpracował z istniejącą wirówką, przy czym urządzenia te mogą być uruchamiane w trybie ręcznym.

PYTANIE NR 2. Prosimy o potwierdzenie, że ślimakowe wystające na zewnątrz budynku nie wymagają docieplenia w okresie zimowym (m.in. wełną mineralną wraz z zastosowaniem kabli grzejnych).

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 2. Tak, podajniki ślimakowe wystające na zewnątrz budynku nie wymagają docieplenia.

PYTANIE NR 3. Czy w ramach przedmiotowego zadania należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 3. Tak, w ramach przedmiotowego zadania należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

PYTANIE NR 4. Prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy gwarancyjne wraz z częściami eksploatacyjnymi dostarczonych maszyn i urządzeń w okresie gwarancyjnym leżą w gestii Inwestora.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 4. Tak, przeglądy gwarancyjne wraz z częściami eksploatacyjnymi dostarczonych maszyn i urządzeń w okresie gwarancyjnym leżą w gestii Inwestora.

Z poważaniem

Dokument podpisany przez Radosław Palczewski; Prezes Zarządu ZGK w Lubkowie Sp. z o.o.
Data: 2026.08.05 09:51:13 CEST