Lubków, dnia 02.11.2026 r.

Wszyscy wykonawcy

Odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym ofertowym na „Dostawa materiałów hydraulicznych na zadania inwestycyjne”
Nr sprawy: DA.261.8.2026.ZS

PYTANIE NR 1. Zamawiający w poz. 9 wpisał manszetę redukującą rurę wznoszącą 425 do średnicy 315. Czy zatem poz. 8, pokrywa nie powinna być fi 315? Jaki tonaż ma być pokrywy?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1. Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu w pozycji 8 powinien być zapis:
8. Pokrywa żeliwna teleskopowa długość min. 500 mm Ø 315; 40 ton.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU

mgr Radosław Palczewski

Dokument podpisany przez Radosław Palczewski; Prezes Zarządu ZGK w Lubkowie Sp. z o.o.
Data: 2026.11.02 12:54:02 CET