



OZNACZENIA:

- TG** - ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚWIETŁÓWKOWA RASTROWA NASTROPOWA 1x58W TYPU SR f158 PAR EVG
- F1/TG** - NR OBWODU / ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY ŚWIECZNIKOWY P/T SIMON KONTAKT
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY POJEDYNCZY P/T SIMON KONTAKT
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY SCHODOWY P/T SIMON KONTAKT
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY KRZYŻOWY P/T SIMON KONTAKT
- OPRAWA TYPU KINKIET LED 3W DIMM N/T
- A, B, C, D** - SEKTORY STEROWANIA OŚWIETLENIEM
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚWIETŁÓWKOWA Z UKŁADEM AWARYJNYM O PODTRZ. 1h (CERT. CNBOP)
- WYPUST ZASILAJĄCY 230VAC ZAKOŃCZONY PUSZKĄ N/T
- OPRAWA KIERUNKOWA Z PIKTOGRAMEM O CZASIE PODTRZYMANIA 2h (CERT. CNBOP) PRACA "NA JASNO"
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚWIETŁÓWKOWA 4x18W Z UKŁADEM AWARYJNYM O PODTRZ. 1h (CERT. CNBOP)

UWAGI:

1. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEŻY PROWADZIĆ N/T W RURKACH OSŁONOWYCH
2. OSPRZĘT INSTALOWAĆ NA WYS.+1.4 OD POZ.POSADZKI
3. GNIAZDA WTYKOWE INSTALOWAĆ N/T NA WYSOKOŚCI +1.4m OD POZIOMU POSADZKI
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-HD 060364-1
5. GNIAZDA 230VAC ZASILAJĄCE DLA RZUTNIKÓW WYPROWADZIĆ POD SUFITEM

Nazwa rysunku	INSTALACJE OŚWIETLENIA-PIWNICA			
Remont i adaptacja pomieszczeń pomocniczych usytuowanych na poziomie piwnic w Dworze Artusa z przeznaczeniem na sale projekcyjne Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS
	PROJEKTOWAŁ:	Mgr inż. Krzysztof Stawiński KUP16164POCERB		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	RODZ. DOK.	Projekt budowlany	NR RYS.
INWESTOR	Centrum Kultury-Dwór Artusa Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń	DATA : 08.2013		E-01
OBIEKT	Dwór Artusa Rynek Staromiejski 6; 87-100 Toruń			