OZNACZENIA :

proj. kanał wentylacyjny nawiewny z blachy ocynkowanej izolowany

proj. kanał wentylacyjny wywiewny z blachy ocynkowanej izolowany

2540 m3/h — proj. ilość powietrza nawiewanego

5080 m3/h — proj. ilość powietrza wywiewanego

ISTNIEJĄCY BUDYNEK KAMIENICY UL. RYNEK STAROMIEJSKI 8

4634m3/h

5 ø630

ti=26°C

4.	SALA WIELKA
F=234,0m2	
hs=11,0m	

Qch=18.010,0 W

4 4634m3/h ø630

4634m3/h

5 ø630

Vw=13900 m3/h

WYWIEW POWIETRZA POD SCENĄ DO KANAŁU W POSADZCE

SCENA

12 2540m3/h

13 5080m3/h

12 2540m3/h

ti=24°C

2.	SALA MAŁA
F=118,0m2	
hef=5,5m	

Qch=15.240,0 W

ti=30°C

3.	SALA SREBRNA
F=52,2,0m2	
h=5,5m	

Qch= — W

brak chłodzenia

9 5650m3/h 14

630x500 ø630

50

95

1140

1330

135

5650m3/h 15

630x500 ø630

ti=24°C

1.	SALA MALINOWA
F=93,0m2	
hef=5,5m	

Qch=16.930,0 W

52/330

A

A

±0,00 = +20,90

Jednostka Projektowa:	SANITARNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Norbert Drążewski 87-100 Toruń, ul. Szosa Okrężna 6H/12
Inwestor:	Centrum Kultury Dwór Artusa ul. Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
Obiekt:	**Budynek Dwór Artusa** ul. Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
Temat:	Modernizacja sali Wielkiej, Małej i Malinowej w zakresie poprawy działania systemu wentylacji mech. z funkcją chłodzenia
Projekt:	WENTYLACJA MECHANICZNA Z FUNKCJĄ CHŁODZENIA
Rysunek:	RZUT II PIĘTRA, LOKALIZACJA URZĄDZEŃ NAWIEWNYCH I WYWIEWNYCH
Projekt: sanit.	Stanisław Lewandowski uprawnienia projektowe w specjalności: sieci i instalacje sanitarne upr. nr GP.I. 734286/TO/92 — Podpis:
Opracował:	mgr inż. Norbert Drążewski — Podpis:
Etap: PROJ. WYK.	Skala: 1:100 — Branża: WENT. — Nr rys: W-3/7
Data: 10.2014	