


Tab.1. Wymiary rur osłonowych dla rurociągów

Średnica rurociągu chronionego PEHD ϕ_1 (mm)	Średnica rury osłonowej PEHD ϕ_2 (mm)
$\phi 400\text{mm}$	$\phi 500\text{mm}$
$\phi 600\text{mm}$	$\phi 800\text{mm}$

Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1 63-200 Jarocin		
Jednostka projektowa Zakład Projektowo-Ustugowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl		
Obiekt BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU PRZY ULICY CMENTARNEJ W WITASZYCACH		
Adres Gm. Jarocin, m. Witaszyce		
Nazwa rysunku UŁOŻENIE RUROCIĄGU W RURZE OSŁONOWEJ		Stadium Projekt budowlano-wykonawczy Skala - Data oprac. Lipiec 2018r.
Projektant spec. sanitarna mgr inż. Rafał Olejniczak		
Opracował mgr inż. Łukasz Cholewa		
Sprawdzający spec. sanitarna mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PW05/06		
		Rys nr. 3.7