

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Golina”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie otrzymało od jednej z firm, zainteresowanej udziałem w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Golina**”, zapytanie o następującej treści:

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści zmianę technologii przejścia pod drogą krajową z przewiertu rurą stalową (rura ochronna) na przecisk sterowany rurą PE (rura ochronna). Średnice rur ochronnych pozostaną bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że decyzja o rodzaju materiału, z którego ma być wykonana rura ochronna i sposobie jej umieszczenia w gruncie należy do kompetencji zarządcy drogi. Jeśli Wykonawca uzyska decyzję zmieniającą obowiązującą decyzję w tym zakresie od zarządcy drogi, to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie nie będzie wnosilo uwag.

PREZES ZARZĄDU
Remigiusz Nowojewski
Remigiusz Nowojewski