

Cielcza, 2016-10-26

L.dz.:.....38.k4..../DZ/2016

## Wg rozdzielnika

*Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilczyniec”.*

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie otrzymało od jednej z firm, zainteresowanej udziałem w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilczyniec**”, zapytanie o następującej treści:

**Pytanie nr 14:** W opisie technicznym znajduje się zapis, iż dla przepompowni Ps1, Ps2 i Ps3, w miejscu przydrożnego rowu przewidziano dokonać zabudowy przepustu z rur Wipro dn 400 o długości L=4,5 mb z umocnieniem zjazdu wykonanym z tłucznia, z nachyleniem skarp 1:1,5. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi w której pozycji kosztorysowej należy ująć zakres związany z przepustem oraz z wykonaniem zjazdu z tłucznia.

**Odpowiedź na pytanie nr 14:** Dokonano uwzględnienia wykonania przepustów z rur Wipro dn400 z umocnieniem zjazdu tłuczniem i przedstawiono w zaktualizowanym przedmiarze robót w pozycjach 7.11-7.14 przedmiaru robót.

PREZES Zarządu  
*Remigusz Nowojętki*  
Remigusz Nowojętki