

Cielcza, 2016-10-26

L.dz.:.....3842...../DZ/2016

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilczyniec”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie otrzymało od jednej z firm, zainteresowanej udziałem w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilczyniec**”, zapytanie o następującej treści:

Pytanie nr 15: Zgodnie z częścią opisową projektu przyłącza należy zakończyć studzienkami DN425 zwieńczonymi stożkiem betonowym i włazem żeliwnym. Proszę o informację czy zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze na opis zgodny z częścią opisową projektu? Jeżeli tak proszę o wskazanie jaki opis powinien widnieć w pozycji 5.4. przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Należy przyjąć zgodnie z częścią opisową projektu że przyłącza należy zakończyć studzienkami DN425 zwieńczonymi stożkiem betonowym z włazem żeliwnym. Dokonano poprawnego zapisu w zaktualizowanym przedmiarze robót w poz. 5.4. KNR 0228 0408-02.

PREZES Zarządu
Renata Renczyńska
Renata Renczyńska