

Cielcza, dnia 17.06.2016r.

L.dz. 1987/DB/2016
Wasz znak: z dnia 09.06.2016 r.
Nasz znak: DB/103/2016

**„RYSKA”
Ryszard Kaźmierczak
Lubinia Mała 8
63-210 Żerków**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie podaje poniżej warunki techniczne dla podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obiektów mieszkalnych w miejscowości Jarocin przy ul. Parowozownia:

Przyłącza wodociągowe:

1. Zaprojektować przyłącza wodociągowe z rur PEHD – średnicę określi projektant na podstawie obliczeń od ul. Odrzańskiej do budynków przy w ul. Parowozownia,
2. Włączenia do istniejącego wodociągu z rur PVC Ø 80mm dokonać w ul. Odrzańskiej za pomocą trójnika z zasuwą odcinającą.
3. Zaprojektować przyłącza wodociągowe z rur PEHD – średnicę określi projektant na podstawie obliczeń od ul. Węglowej do budynków przy ul. Powstańców Wlkp.
4. Włączenia do istniejącego wodociągu z rur PVC Ø 110mm dokonać w ul. Węglowej za pomocą trójnika z zasuwą odcinającą.
5. Prace związane z włączeniem do sieci wodociągowej należy prowadzić pod nadzorem firmy eksploatującej infrastrukturę wodociągowa na terenie Gminy Jarocin.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej:

1. Zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej średnicę określi projektant na podstawie obliczeń,
2. Włączenia projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej tłocznej dokonać do studni rewizyjnej o rzędnych: 125.54/124.32 w ul. Odrzańskiej. W studni zamontować ekran.
3. Prace związane z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod nadzorem firmy eksploatującej infrastrukturę kanalizacyjną na terenie Gminy Jarocin.


PREZES ZARZĄDU
Remigiusz Nowojęzowski

Przepompownia:

1. Przepompownię należy zasilić dwustronnie, uwzględnić zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego,
2. Dla każdego budynku mieszkalnego zaprojektować indywidualną przydomową przepompownię ścieków,
3. Do kontroli i sterowania poziomem ścieków w przepompowni zamontować sondę hydrostatyczną,
4. Zasilanie energetyczne przepompowni zapewni odbiorca usługi.
5. Zamontować pompy zatapialne firmy np. Jung Pumpen,
6. Wydajność przepompowni określi projektant.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków technicznych.

Przedsiębiorstwo wymaga uzgodnienia planu usytuowania przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Podstawy prawne:

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie miasta i gminy Jarocin zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XCII/583/2014 z dnia 29.10.2014 r.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

PREZES ZARZĄDU
Remigiusz Nowojewski
Remigiusz Nowojewski