

L.dz.:.....<sup>3020</sup>...../DZ/2012

Cielcza, 2012-12-11

## Wg rozdzielnika

*Dotyczy: Postępowania przetargowego na obsługę sieci wodociągowej (wraz z posiadanymi przyłączami) na terenie gminy Jarocin.*

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie otrzymało od jednej z firm, zainteresowanej udziałem w postępowaniu przetargowym na obsługę sieci wodociągowej (wraz z posiadanymi przyłączami) na terenie gminy Jarocin, zapytanie o następującej treści:

**Pytanie nr 2:** Okres legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Zamawiający jest zobowiązany raz na 5 lat do sukcesywnej wymiany wodomierzy. Prosimy podać przybliżoną ilość wodomierzy przewidzianych do wymiany w trakcie obowiązywania umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że w 2013 r. przewiduje do wymiany 1400 szt. wodomierzy głównych (w tym 200 szt. wodomierzy z modułami do odczytu radiowego).

**Pytanie nr 3:** W celu prawidłowego oszacowania ceny ofertowej prosimy o podanie ilości hydrantów i zasuw będących objętych eksploatacją.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że objętych eksploatacją są: 924 szt. hydrantów i ok. 3000 szt. zasuw.

PREZES Zarządu  
  
Marek Karolczak