







Ogólna lista elementów _ sww_1 ściany wewnętrzne przeznaczone do wyburzenia							
Element	Kondy...	Nazwa warstwy	ID użytkow...	Szer. / Grubość	Wys.	Powierzchnia	Objętości
ŚCIANA		rzut piętra	Ściany wewnętrz...	sww_1	0,08 m 0,24 m 0,30 m	2,73 m	
ŚCIANA	rzut piętra arch_bud razem					45,37 m²	4,66 m³

Ogólna lista elementów _ swd_1 Ściany przy umywalkach i zlewozmywakach i umywalkach powinny być pokryte do wysokości co najmniej 1,6m i szerokości co najmniej 0,6m poza obrys urządzenia materiałami wymagającymi czystej dezynfekcji, zabezpieczając ścianę przed zawilgoceniem							
Element	Kondy...	Nazwa warstwy	ID użytkow...	Szer. / Grubość	Wys.	Powierzchnia	Objętości
ŚCIANA		rzut parter...	plytki ceramiczne	swd_1	0,02 m	1,60 m	
ŚCIANA	rzut piętra arch_bud razem					14,61 m²	0,30 m³

Ogólna lista elementów _ swd_2 Ściany do wysokości 2,20m wyłożyć płytkami ceramicznymi [materiałami wymagającymi czystej dezynfekcji, zabezpieczając ścianę przed zawilgoceniem]							
Element	Kondy...	Nazwa warstwy	ID użytkow...	Szer. / Grubość	Wys.	Powierzchnia	Objętości
ŚCIANA		rzut parter...	ściany wewnętrzne	swd_1	0,02 m	2,20 m	
ŚCIANA	rzut piętra arch_bud razem					157,99 m²	3,20 m³

Ogólna lista elementów _ swd Ściany nowowprojektowane na wysokość całej kondygnacji							
Element	Kondy...	Nazwa warstwy	ID użytkow...	Szer. / Grubość	Wys.	Powierzchnia	Objętości
ŚCIANA		rzut piętra	ściany wewnętrzne	swd	0,16 m	2,73 m	
ŚCIANA	rzut piętra arch_bud razem					55,14 m²	9,10 m³

	KONSTRUKCJA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ NOŚNEJ- 16,00cm ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA 1.tynk cementowo - wapienny gr. 2,00cm 2.cegła pełna lub 1/2 pustaka na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 12,00cm 3.tynk cementowo - wapienny gr. 2,00cm swd
alternatywnie innej firmy spełniającej te same kryteria materiałowe. (materiały dotyczące danej firmy mają charakter przykładowy)	

	KONSTRUKCJA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ NOŚNEJ- 10,00cm ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA 1.tynk cementowo - wapienny gr. 2,00cm 2.cegła pełna lub 1/2 pustaka na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 6,50cm 3.tynk cementowo - wapienny gr. 2,00cm swd_1
alternatywnie innej firmy spełniającej te same kryteria materiałowe. (materiały dotyczące danej firmy mają charakter przykładowy)	

