



AGREGAT CHŁODNICZY np: TYP CHA/CLK 51
 moc chłodnicza - 12 kW,
 moc elektryczna - 3.90 kW,
 gabaryty: 1160x500x1270 mm
 ciężar - 245 kg


WYKAZU MATERIAŁÓW
 W CZĘŚCI OPISOWEJ

UWAGA:
 Agregat ustawić nad dachem na stalowej ramie dystansowej
 Wypoziomować!
 Nad urządzeniem zamontować lekki daszek okapowy
 UWAGA! Agregat jest urządzeniem chłodzonym powietrzem, nie może stać
 bezpośrednio na gruncie i nie należy go zabudowywać.

PRZEKRÓJ B-B

UWAGA: wszelkie zmiany rozwiązane autorem projektu.	Briccad V8 Pro PL NR SER.: 2008-06-20/SD/0888/ Pracownia Projektowa Microsoft Office Basic 2007 W/Ofc/Produkt/Inl (OEM) Proof of License X12-88319 CORELDRAW GRAPHICS - SUITE 11 NR SER.: DR11WEP-1831466-HQA PAKIET ARCHICAD STAR(T) EDITION 2 WERSJA PEENA - NR SER.: 8-5637314 POLISH COMMERCIAL VERSION
---	--

PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. Tomasz Czerski	nr ewidencyjny uprawnień N° 574/01	
OPRACOWANIE	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS

600 324 796 _ pracownia@gww99.lur.pl _ awolaree@poczta.onet.pl	 <small>PRACOWNIA PROJEKTOWA</small> gw99		<small>architekt mgr inż. Andrzej Wołanski</small> SKALA RYSUNKU 1:50	DATA 09.2010	NR RYSUNKU 00-08
TEMAT RYSUNKU RZUT PIĘTRA Rzut instalacji wentylacji przekrój A-A B-B NAZWA OBIEKTU Remont i aranżacja kuchni w budynku Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pilicy	ADRES OBIEKTU ul. Senatorska nr 17 42-436 Pilica 676/1 (obwód Pilica)		INWESTOR Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka ul. Senatorska nr 17 42-436 Pilica		