*Załącznik nr 5 do SIWZ*

**Wykaz podstawowych materiałów i urządzeń (produktów) wyspecyfikowanych przez zamawiającego**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont i przebudowa Kina Zbyszek.
Etap II - remont kapitalny uszkodzonej konstrukcji nośnej części dachu o powierzchni 267 m²",

| Lp. | Nazwa materiału/urządzenia (produktów) | Parametry | Przykładowy producent |
|---|---|---|---|
| 1 | blacha trapezowa cynkowana | grub. 0.75 mm, głębokości tłoczenia h = 60 mm ; masy g = 7.98 kg/m² ; W = 15.15 cm3/ m ; J = 45.5 cm4/m ; | FLORPROFILE Sp. z o.o., 41-600 Świętochłowice' www.florprofile.com.pl |
| 2 | paroizolacja samoprzylepna: ROCKFOL SK 18234 II | $S_d$>1500 m, wytrz. na rozc. >300N/50 mm, wodoszczelność dla 2kPa | ROCKWOOL |
| 3 | wełna mineralna MONROCK MAX E, na kleju KB MONROCK | 15.0 cm, l=0.038 W/Mk, obc. w. 1.45-1.20 kN/m$^3$ | ROCKWOOL |
| 4 | wełna mineralna HARDROCK MAX, na kleju KB MONROCK | 5.0 cm, l=0.040 W/Mk, obc. w. 1.70-1.55 kN/m$^3$ | ROCKWOOL |
| 5 | płyty spadkowe ROCKFALL | gr. zmienna, l=0.040 W/Mk, | ROCKWOOL |
| 6 | kliny (attyki, kominy) ROCKFALL (KD) | dł. 100 cm, 100x100mm, wełna skalna | ROCKWOOL |
| 7 | lepik asfaltowy KB MONROCK | zdolność klejenia 390 N | ROCKWOOL |
| 6 | papa podkładowa, łączniki mechaniczne GLASBIT G200 S40 | gr. 3.8mm +-5%, asfalt mod. SBS, wodoszczelność dla 10kPa, ogień klasa F | ICOPAL |
| 7 | papa wierzchniego krycia, zgrzewana EXTRADACH TOP 5.2 SZYBKI PROFIL SBS | gr. 5.2mm, asfalt mod. SBS, wodoszczelność dla 200kPa, ogień klasa E | ICOPAL |