

Treść zapytań oraz wyjaśnienia
dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu na "Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – mieszkania komunalne, w tym socjalne wraz z budynkami gospodarczymi w Hilarowie na dz. nr 133/25
– etap I – część C"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

W poz. 10,17,18,57 kosztorysu ma być zastosowana papa W-400 czy termozgrzewalna?

Odpowiedź:

Odpowiadając na powyższe pytanie informujemy, że do wyceny należy przyjąć papę termozgrzewalną.

Pytanie 2

W poz. 195 chodzi o piecyki cyganki/kozy?

Odpowiedź:

Odpowiadając na powyższe pytanie informujemy, że do wyceny należy przyjąć piece typu „koza”.

Pytanie 3

W kosztorysie jest uwzględniony tylko jeden budynek. Kosztorysy mają być dołączone w 2 egzemplarzach?

Odpowiedź:

Odpowiadając na powyższe pytanie informujemy, że kosztorys dotyczy jednego budynku, w związku z tym należy dołączyć do oferty dwa kosztorysy lub jeden kosztorys z adnotacją, że dotyczy także drugiego budynku (budynki są powtarzalne).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wydłużył terminu składania ofert.