

Jarocin, dnia 15.12.2015 r.

Odpowiedzi na pytania wykonawcy (wyjaśnienia treści SIWZ)

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – mieszkania komunalne, w tym socjalne wraz z budynkami gospodarczymi w Hilarowie na dz. nr 133/25 – etap I – część C”

Uprzejmie informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące w/w postępowania:

Pytanie 1:

Informuję, że w przedmiarze, w pozycji 38 jest zbyt mały obmiar tynków wewnętrznych. Proszę o weryfikację ilości robót wskazanych w dziale 1.1.5 przedmiaru – tynki, okładziny i malatury.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że analiza obmiaru tynków wewnętrznych we wskazanej pozycji (dz. 1.1.5 poz. 38) przedmiaru wykazała, że wskazany obmiar jest prawidłowy. Tynki wewnętrzne zostały obliczone bez powierzchni miejsc, w których będą znajdować się płytki.

Jednocześnie zamawiający informuje, że wydłużono termin składania ofert do 18.12.2015 roku do godziny 10:00.