

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia**  
**dotyczące zapisów Warunków ofertowych**

w postępowaniu na zadania:

- 1) **Zadanie nr 1: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej ilości 120 lokali mieszkalnych przy ul. Siedleńskiej w Jarocinie dz. nr 835/4, 835/6”**
- 2) **Zadanie nr 2: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej ilości 42 lokali mieszkalnych przy ul. Leszczyce w Jarocinie dz. nr 2413/1, 2413/2"**
- 3) **Zadanie nr 3: Budowa: "Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej ilości 96 lokali mieszkalnych przy ul. Głównej w Siedleminie dz. nr 264/7"**

Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Warunków Ofertowych wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Proszę o podanie typu dachówki: czy zakładkowa ceramiczna płaska, czy zakładkowa ceramiczna falista oraz blacha stalowa tylko ocynkowana ,czy stalowa ocynkowana powlekana?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować dachówkę zakładkową ceramiczną płaską oraz blachę stalową tylko ocynkowaną.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Warunków Ofertowych i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści składnej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wydłużył terminu składania ofert.