



Uwaga:

INSTALACJA CHŁODNICZA DLA SERWEROWNI WYSTAWY STAŁEJ JEST REDUNDANTNA. NA SCHEMACIE POKAZANY JEST UKŁAD PRACUJĄCY. UKŁAD REZERWOWY JEST ANALOGICZNY. PRZEŁĄCZANIE I STEROWANIE PRACĄ WG AUTOMATYKI.

SYMBOL	OPIS SYMBOLU
	przewody instalacji glikolowej zasilający i powrotny prowadzone ze spadkiem 5‰
	zawór odcinający
	zawór zwrotny
	pompa obiegowa
	filtr siatkowy
	zawór dwudrog. regulacyjny z siłownikiem elektr. 0-10V
	zawór nadmiarowo - upustowy
	zawór spustowy
	manometr, termometr, odpowietrznik
	zawór bezpieczeństwa
	naczynie wzbiorcze
	punkt stały
	przejście ppoż

nr rewizji	data	opis rewizji		
01	10.08.2017	Zmiany wynikające z uwag NI		
Inwestycja	Wykonanie szczegółowego opracowania projektowego wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem wystawy			
Adres	Sulejówek, ul. Piłsudskiego, nr działek 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57/2, 57/3, 57/5, 58; jednostka ewidencyjna 141215_1 obręb 0031			
Inwestor	<div></div> <b>MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO</b> ul.Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek Biuro: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa tel. +48 22 842 04 25; muzeum@muzeumpilsudski.pl			
Generalny Projektant - Konsorcjum				
Lider	<div></div> <b>WXCA sp. z o.o.</b> ul.Bracka 18 lok.62, 00-028 Warszawa tel. +48 22 256 86 73, wxca@wxca.pl			
Partner	<b>RALPH APPELBAUM ASSOCIATES INC. ZWEIGNIEDERLASSUNG, BERLIN</b> Alte Jakobstrasse 85/86, 1079 Berlin, Niemcy tel. +49 30 983 21 699 0; berlincontact@raai.com			
Partner	<div></div> <b>PLATIGE IMAGE S.A.</b> ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa tel. +48 22 844 64 74; info@platige.com			
Projektant branżowy	<div></div> <b>STUDIO KLIMA Sp. z o.o.</b> ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa tel. +48 22 485 58 58; biuro@studioklima.pl			
Główny projektant	Nr uprawnień	Podpis		
Robert Brzozowski	MAZ/0432/PWOS/08			
Sprawdzający	Nr uprawnień	Podpis		
Marcin Korab	MAZ/0066/POOS/12			
Zespół projektowy				
Tomasz Klepak Filip Matusiak Katarzyna Wasiluk				
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża	SANITARNA			
Tytuł rysunku	SCHEMAT INSTALACJI CHŁODU DLA POM. STEROWANIA WYSTAWĄ.			
Numer rysunku				
MJP-PW-IC-501				
Numer projektu	Data	Opracował	Skala	Rewizja
MJP	06.2017	KW	b.s.	01