



A-A Przekrój 1- WXCA, Klimatyzacja precyzyjna
1 : 50

LEGENDA

- przewody instalacji klimatyzacji precyzyjnej GLz
- przewody instalacji klimatyzacji precyzyjnej GLp
- DN 32 przewody ze stali
- GL 1 oznaczenie pionu nr pionu
- -15.10 rzędna osi przewodu od "0" budynku
- 0.3% kierunek i wielkość spadku rur
- PS punkt stały
- kierunek przejścia rur przez strop- w górę
- kierunek przejścia rur przez strop- w dół

Uwagi

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. W sprawach nie ujętych w niniejszej dokumentacji obowiązują:
   - normy techniczne, jakie powinny odpowiadać budynki i ich urządzenie
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
   - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty ITB
   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
   - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych i montażowych zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branżowymi.
4. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
5. Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych.
6. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy ustalić kolejność wykonywania poszczególnych instalacji, kierując się zasadą, że w pierwszej kolejności wykonywane są instalacje zlokalizowane najbliżej stropu konstrukcyjnego.
7. W przypadku braku pokazanych otworów przy przejściach instalacji przez ściany i stropy należy je wykonać jako wierzone.
8. Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielić przewiązanowanych należy wykonać o odporności ogniowej równej odporności ogniowej danej przegrody.
9. Rury instalacyjne nie przez ściany niebędącym przegrodami pożarowymi prowadzić w rurach ochronnych.
10. Instalacje wykonać zgodnie z projektem. W przypadku zmian skonsultować z projektantem
11. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary oraz podane rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do zarządzającego budową.
12. Wszystkie urządzenia niewidoczne na rzucie pokazane są na schematach technologicznych.
13. Rzędne przewodów odniesione są od osi rury do +-0.00 budynku.
14.Zasilenie urządzeń elektrycznych zgodnie z projektem branży elektrycznej.

0	11.08.2017	Zmiany wynikające z uwag NP

Inwestycja
Wykonanie szczegółowego opracowania projektowego wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem wystawy

Adres
Sulejówek, ul. Piłsudskiego, nr działek 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57/2, 57/3, 57/5, 58, jednostka ewidencyjna 141216, 1 obręb 0021

Inwestor
MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU
MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
ul.Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek
Biuro: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa
tel. +48 22 842 04 25; muzeum@muzeumpilsudski.pl

Generalny Projektant - Konsorcjum

Lider
WXCA
WXCA sp. z o.o.
ul.Bracka 18 lok.62, 00-028 Warszawa
tel. +48 22 256 66 73, wxca@wxca.pl

Partner
RAA
RALPH APPELBAUM ASSOCIATES INC. ZWEIGNIEDERLASSUNG, BERLIN
Alte Jakobstrasse 83/85, 0129 Berlin, Niemcy
tel. +49 30 983 21 699 0; berlincontact@raa-i.com

Partner
PLATIGE IMAGE
PLATIGE IMAGE S.A.
ul. Raszewska 99, 04-041 Warszawa
tel. +48 22 844 64 74; info@platige.com

Projektant branżowy
studio klima
STUDIO KLIMA Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa
tel. +48 22 485 58 58; biuro@studioklima.pl

Główny projektant	Nr uprawnień	Podpis
Robert Brzozowski	MAZ0430/PWO/0/08	

Sprawdzający	Nr uprawnień	Podpis
Marcin Koraki	MAZ0066/POS/12	

Zespół projektowy
Katarzyna Wasiluk
Filip Matusiak
Tomasz Klapak
Kamil Malelepszy

IDEOGRAM FUNKCJONOWANIA BUDYNKU



Faza
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża
SANITARNA

Tytuł rysunku
INSTALACJA CHŁODU DLA POM. STEROWANIA WYSTAWĄ, POZIOM U4.

Numer rysunku
MJP-PW-IC-201

Numer projektu	Data	Opracował	Skala	Rewizja
MJP	09/06/17	--	1:100	01