

ORIENTACYJNY WYKAZ ZBROJENIA KOMINÓW (rys. K003, uwaga nr 15)

* Pozycja	Klasa stali	Średnica [mm]	Ilość [szt.]	Długość [mm]	*
. Nr333	st.nrdz.	5	106	3210	.
. Nr334	st.nrdz.	5	106	2900	.
. Nr335	st.nrdz.	5	106	3160	.
. Całkowity ciężar:			151 kg		.

ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY 5SZT.



ORIENTACYJNY WYKAZ GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH (WYMIARY W [MM]). UWAGA: NIE UWZGLĘDNIONO MURŁAT (110x110mm, V=1,6m3).

* Poz.	Sztuk	Nazwa przekroju	Długość [mm]	Przekrój [m2]	Kubatura [m3]	Kl. drew.	*
. 90	4	100x160	2165	0,016	0,14	C24	.
. 91	2	100x100	2165	0,010	0,04	C24	.
*			KUBATURA CAŁKOWITA [m3]				*
			SUMARYCZNA KUBATURA DREWNA W WYKAZIE:		0,182 m3		

PŁYTA BETONOWA



UWAGI:

1. Izolacje wg projektu architektonicznego.
2. Wymianę drewnianych podwalin wykonać jednocześnie z wymianą ścian fundamentowych.
3. Wymiary sprawdzić w naturze.
4. Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy inwentaryzować odkryte elementy (dokumentacja rysunkowa i fotograficzna).
5. Pod wszystkimi betonami wylewanymi na gruncie rozłożyć folię budowlaną.
6. Układ legarów i posadzka drewniana na płycie betonowej wraz z warstwami wykończeniowymi wg projektu architektonicznego.
7. Rozstaw legarów/belek max. co 1m. Grubość desek podłogowych min. 3cm. Deski łączyć na "wpust i pióro".
8. Przed wykonaniem podłóg wykonać instalacje podpodłogowe (w tym nawiew dla kotła).
9. Zabezpieczenie antykorozyjne drewna wg projektu architektonicznego.
10. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
11. Belki stropowe układać stroną rdzeniową do góry.
12. Nie łączyć stalowych elementów ocynkowanych z elementami ze stali nierdzewnej (blachy/łączniki).
13. "BMF" złącze kątowe 90x90x2,5, gwoździe karbowane 4x6mm.
14. W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE WYŁĄCZNIE DREWNA SORTOWANEGO, OZNAKOWANEGO "CE" (z podaniem klasy C24).
15. STOSOWAĆ ŁĄCZNIKI DO DREWNA POSIADAJĄCE EUROPEJSKĄ APROBATĘ/OCENĘ TECHNICZNĄ.
16. Ev1, Ev2 - moduły odkształcenia zmierzone np. lekką płytą dynamiczną. Konieczny jest odbiór uprawnionego geotechnika.
17. Rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i instalacyjnym.

Beton C25/30 (B30)
Stal RB500W (A-IIIN)

Otulenie zbrojenia górnego płyty 3cm

KLASA DREWNA: C24

Inwestycja:
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO „DREWNIAK" POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EW. 54/22 W SULEJÓWKU WRAZ Z REMONTEM BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH POŁOŻONYCH NA DZIAŁCE NR EW. 55 W SULEJÓWKU I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NA DZIAŁCE NR EW.54/1 UL.OLEANDRÓW 3 OBRĘB 31

Inwestor:
MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY (KONSTRUKCJA)

Nazwa rysunku:
POSADZKI I STROPY W POZIOMIE "ZERO"

nr projektu	nr rysunku	wersja	data: 22.02.2016
211	K002	3	skala: 1:50

Projektant konstrukcji:
mgr inż. Marek Nowicki
upr. bud. nr Wa-449/94

BOGUSŁAWSKI I PARTNERZY
pracownia architektoniczna
03-928 WARSZAWA
UL.KRÓLOWEJ ALDONY 1
TEL./FAX 22 - 845 04 29
TEL. 22 - 845 05 16