

UWAGA:
WYTYCZNE OGÓLNE DO PROJEKTU JAK NA RZUTACH

OZNACZENIA:

elementy zmienione wtórnie, przeznaczone do znaczącej przebudowy lub likwidacji celem przywrócenia oryginalnej bryły i wyrazu budynku

UWAGA:
Dla powierzchni klatki schodowej piętra P=12.75m2
powierzchnia czynna oddymiania wynosi
Acz=0,64m2 tj. 5% z 12.75m2
Dobrana klapę oddymiającą VELUX GGL SK08
114x140cm (Acz=0,70m2)
klapa dodatkowo wyposażona jest w deflektor wiatru KFD

A' PODŁOGA W KOMORZE PRZYŁĄCZA WODY

5.0	SZLICHTA
	FOLIA BUDOWLANA
5.0	POLISTYREN EKSTRUDOWANY URSA XPS N-III-L WODOODPORNY
min. 0,3mm	IZOLACJA BIT. SOPRO KMB 651 lub KD 754 2x10cm NA PODŁOŻU ZAGRUNT.-SOPRO KDG 751
	IZOLACJA MINERALNA SOPRO TDS 823
24.0	PŁYTA ŻELBETOWA
	FOLIA BUDOWLANA PE NA ZAKŁAD
min.20.0	PODBUDOWA
	ZAGĘSZCZONY GRUNT

A PODŁOGA NA GRUNCIE

3.0	DESKI
16.0	LEGARY/PUSTKA
5.0	SZLICHTA
	FOLIA BUDOWLANA
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY URSA XPS N-III-L WODOODPORNE
min. 0,3mm	IZOLACJA BIT. SOPRO KMB 651 lub KD 754 NA PODŁOŻU ZAGRUNTOW.-SOPRO KDG 751
17.0	BETON PODKŁADOWY C25/30
	FOLIA BUDOWLANA PE NA ZAKŁAD
min 20.0	PODBUDOWA
	ZAGĘSZCZONY GRUNT

B STROP NAD PARTEREM

3.0	DESKI
3.0	DESKI
10.0	IZOLACJA* AKUSTYCZ. W GR. BELEK
18.0	BELKI STROPOWE
2.0	DESKI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

C DACH

0.5	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
1.0	MATA STRUKTURALNA
2.5	DESKI
0.2	FOLIA WIATROWA
3.0	PUSTKA POWIETRZNA W GR. KROKWI
	KROKWIE 7.5x15
	STELAŻ 40 mm
15.0	IZOLACJA* TERMICZNA W GR. KROKWI
0.2	PAROIZOLACJA FOLIA POLIETYLENOWA
1.25	PŁYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS
2.0	DESKI IMPREGNOWANE OGNIOWO

C2 DACH NAD PUSTKĄ

0.5	BLACHA TYTANOWO CYNKOWA
1.0	MATA DYSTANSOWA
2.5	DESKI
0.2	FOLIA WIATROWA
	KROKWIE 7.5x15

C3 STROP NAD PIERWSZYM PIĘTREM

15.0	IZOL.* WEŁNA MINERAL. W GR. KONSTR.
0.2	PAROIZOLACJA
2.0	DESKI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

C4 STROP NAD HOLEM /PIĘTRO/

15.0	WEŁNA MINERALNA
0.2	PAROIZOLACJA
1.25	PŁYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS
2.0	DESKI IMPREGNOWANE OGNIOWO

C1 OKAP

0.5	BLACHA TYTANOWO CYNKOWA
1.0	MATA DYSTANSOWA
2.5	DESKI

s1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA EI 15

2.0	DESKI
0.5	FOLIA WIATROWA
11.0	IZOLACJA* Z WEŁNY W GR. KONSTRUKCJI
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
C50	RUSZT W PRZESTRZENI KONSTRUKCJI LUB MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS
0.5	TYNK NA SIATCE

s2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA EI 15

0.5	TYNK
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
C50	RUSZT W PRZESTRZENI KONSTRUKCJI LUB MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
11.0	IZOL.* AKUSTYCZNA W GR. KONSTRUKCJI
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
C50	RUSZT W PRZESTRZENI KONSTRUKCJI LUB MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

D OBUDOWA SPODU STOPNI EI 60

1.25	PŁYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS
	KONSTRUKCJA SCHODÓW



KOMORA PRZYŁĄCZA WODY RZUT

s3 ŚCIANA KLATKI SCHODOWEJ EI 30

2.0	DESKOWANIE PIONOWE NA PARTERZE
1.25	PŁYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS
C50	RUSZT W PRZESTRZENI KONSTRUKCJI LUB MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
11.0	IZOLACJA* AKUSTYCZNA W GR. KONSTRUKCJI
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
C50	RUSZT W PRZESTRZENI KONSTRUKCJI LUB MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

s5 ŚCIANA KLATKI SCHODOWEJ EI 30

2.0	DESKOWANIE POZIOME NA PIĘTRZE
1.25	PŁYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS
C50	RUSZT W PRZESTRZENI KONSTRUKCJI LUB MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
11.0	IZOLACJA* TERMICZNA W GR. KONSTRUKCJI
2.0	DESKI IMPREGNOWANE OGNIOWO

s6 ŚCIANA KOMORY PRZYŁĄCZA WODY

	MATA OCHRONNO-DRENAŻOWA SOPRO KDS 663
10.0	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS N-III-L URSA WODOODPORNY, PRZYKLEJONY ZA POMOCĄ IZOLACJI BITUM. SOPRO KMB 651 LUB KD 754
min. 0,3mm	IZOLACJA BIT. SOPRO KMB 651 lub KD 754 NA PODŁOŻU ZAGRUNTOWANYM - SOPRO KDG 751
	IZOLACJA MINERALNA SOPRO DSF 523 lub TDS 823
41.0	ŚCIANA Z CEGŁY

* IZOLACJA-WEŁNA MINERALNA TWARDA (MONROCK MAX ROCKWOOL)

Inwestycja:
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO „DREWNIAK" POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EW. 54/22 W SULEJÓWKU WRAZ Z REMONTEM BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH POŁOŻONYCH NA DZIAŁCE NR EW. 55 W SULEJÓWKU I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NA DZIAŁCE NR EW.54/1 UL.OLEANDRÓW 3 OBRĘB 31

Inwestor:
MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:
PRZEKRÓJ A-A

nr projektu	nr rysunku	wersja	data: 03.2016
211	A301	1	skala: 1:50

GENERALNY PROJEKTANT :
arch. Jerzy Bogusławski
upr. nr st-520/83

OPRACOWAŁ :
arch. Agnieszka Czajkowska

BOGUSŁAWSKI I PARTNERZY
pracownia architektoniczna
03-928 WARSZAWA
UL.KRÓLOWEJ ALDONY 1
TEL./FAX 22 - 845 04 29
TEL. 22 - 845 05 16