



Kielce dn. 08.03.2018r.

Nr sprawy: PZD.26.9.2018

**Wyjaśnienie na skierowane do zamawiającego zapytanie
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

dot.: Postępowania przetargowego nr PZD/N/2/2018 pod nazwą „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w miejscowości Barcza”. BZP 525378-N-2018.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje treść pytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:


Proszę o wyjaśnienie, który zapis załączonej dokumentacji jest wiążący do wyceny:

- W rozdziale II Przedmiar robót poz. 15 Zamawiający przedstawia wykonanie części przelotowej mostu z elementów ramowych dwudzielnych o świetle 1m x 4,5m x 1,5m kl. B/I, natomiast na rys. 6 zaznaczone są elementy prefabrykowane żelbetowe skrzynkowe 450x100x99.

Odpowiedź:

Na rys. nr 6 projektant błędnie określił wymiary elementów prefabrykowanych żelbetowych skrzynkowych tj. 450x100x99 (powinno być 450x150x99).

Do wyceny należy przyjąć wykonanie części przelotowej mostu z elementów ramowych dwudzielnych o świetle 1m x 4,5m x 1,5m kl. B/I.


DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach
Paweł Gratka