



**POWIAT
KIELECKI**

**Powiatowy Zarząd Dróg
w Kielcach**



Kielce dn. 18.06.2018r.

Nr sprawy: PZD.26.34.2018

**Wyjaśnienie na skierowane do zamawiającego zapytanie
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Dot.: Postępowania przetargowego nr PZD/N/17/2018 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w m. Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica i Osiny”. BZP 569575-N-2018.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Prosimy o jednoznaczne określenie dla jakiej kategorii ruchu należy wykonać mieszanki bitumiczne.

Odpowiedź:

Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać dla kategorii ruchu KR-3.

Pytanie 2:

Zgodnie z projektem technicznym i kosztorysem ofertowym warstwę podbudowy bitumicznej należy wykonać z mieszanki AC22P. SST D-04.07.01.01 dla odcinka w m. Osiny także wymaga zastosowania mieszanki AC22P. SST D-04.07.01 dla odcinka w m. Radomice wymaga zastosowania mieszanki AC22P WMS. Prosimy o sprecyzowanie, z jakiej mieszanki należy wykonać podbudowę bitumiczną?

Odpowiedź:

Podbudowę z masy bitumicznej należy wykonać z mieszanki AC22P dla kategorii ruchu KR-3 wg. WT-2 z 2014 roku.

Pytanie 3:

Prosimy o zamieszczenie rysunków murków przepustów na które powołują się pozycje nr: 22,24,25 kosztorysu dla m. Osiny.

Odpowiedź:

Rysunki techniczne murków przepustów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

tel. 41 200 17 48, fax 41 344 51 45

www.pzdkielce.pl; e-mail: pzd@pzdkielce.pl



**POWIAT
KIELECKI**

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach



Pytanie 4:

Prosimy o sprecyzowanie, czy w pozycji nr 58 kosztorysu dla m. Radomice należy uwzględnić kostkę szarą czy kolorową?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić kostkę kolorową (grafitową w ilości 150 m² na zatokach autobusowych i czerwoną w ilości 500 m² na zjazdach i peronach).

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy, Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje w załączeniu:

- rysunki techniczne murków czołowych.

Załączniki w wersji elektronicznej są dostępne do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: www.pzdkielce.pl.

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach
Zbigniew Wróbel