



**POWIAT
KIELECKI**

**Powiatowy Zarząd Dróg
w Kielcach**



Kielce dn. 26.06.2018r.

Nr sprawy: PZD.26.35.2018

**Wyjaśnienie na skierowane do zamawiającego zapytania
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

Dot.: Postępowania przetargowego nr PZD/N/18/2018 pod nazwą „Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w miejscowości Huta Podłysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Hańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764”. BZP 573953-N-2018.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: Zadania I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana w miejscowości Huta Podłysica (etap II) na odcinku od km: 8+440 do km: 10+540, długości 2100 mb, na terenie gminy Bieliny:

Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie wykazu znaków pionowych.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści na stronie internetowej „Projekt stałej organizacji ruchu” z wykazem oznakowania poziomego na przedmiotowym zadaniu.

Pytanie 2:

Czy poręcze typu olsztyńskiego mają tylko ocynkowane czy również malowane?

Odpowiedź:

Poręcze typu olsztyńskiego mają być ocynkowane i pomalowane.

Pytanie 3:

Prosimy o zamieszczenie rysunku technicznego barieroporęczy mostowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z w/w „Projektem stałej organizacji ruchu” należy zastosować bariero poręcz mostową BSP-160 A o rozstawie słupków co 1m.



**POWIAT
KIELECKI**

**Powiatowy Zarząd Dróg
w Kielcach**



Dotyczy:

Zadania I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana w miejscowości Huta Podłysica (etap II) na odcinku od km: 8+440 do km: 10+540, długości 2100 mb, na terenie gminy Bieliny oraz

Zadania II - Przebudowa drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza na odcinku od km: 0+000 do km: 1+109 wraz z przebudową tarczy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764 Kielce-Suków-Raków-Staszów-Połaniec, na terenie gminy Raków:

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednoczenie technologii wykonania oznakowania poziomego na obydwu zadaniach?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ujednoczenie technologii wykonania oznakowania poziomego na obydwu zadaniach.

Pytanie 5:

W przypadku konieczności zastosowania oznakowania grubowarstwowego prosimy o informację czy należy zastosować oznakowania chemoutwardzalne czy termoplastyczne, gładkie czy strukturalne?

Odpowiedź:

Zgodnie z w/w „Projektem stałej organizacji ruchu” należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe strukturalne termoplastyczne lub chemoutwardzalne z zachowaniem gr. min. 3 mm.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy, Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje w załączeniu:

- „Projekt stałej organizacji ruchu” – Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana.

Załącznik w wersji elektronicznej jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: www.pzdkielce.pl.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach
Paweł Gratka