



**POWIAT
KIELECKI**

**Powiatowy Zarząd Dróg
w Kielcach**



Kielce dn. 11.07.2018r.

Nr sprawy: PZD.26.40.2018

**Wyjaśnienie na skierowane do zamawiającego zapytanie
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

dot.: Postępowania przetargowego nr PZD/N/22/2018 pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 0387T Dębska Wola-Drochów Dolny od km: 0+000 do km: 2+260”. BZP 582260-N-2018.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje treść pytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1:

Czy data zakończenia robót to data końcowego odbioru robót bez uwag, czy data zgłoszenia robót do odbioru końcowego?

Odpowiedź:

Data zakończenia robót to data zgłoszenia robót do odbioru końcowego potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru o ich zakończeniu.

Pytanie 2:

Ile dni przewidział Zamawiający na pracę komisji (po dacie zgłoszenia przez Wykonawcę całości robót do odbioru końcowego) związaną z dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Odbiór robót końcowych zostanie dokonany w nieprzekraczalnym terminie zapisanym we wzorze umowy § 14 ust 1.

Pytanie 3:

Proszę o wskazanie kategorii ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi.

Odpowiedź:

Należy przyjąć kategorię ruchu KR-1.

Pytanie 4:

Poz. nr 7 przedmiaru robót została zdefiniowana poprzez SST D-04.08.01, które opisuje wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi – Powyższe SST nie wskazuje bezpośrednio charakterystyki masy bitumicznej, lecz odnosi się do SST D-05.03.05, którego brak w zbiorze załączonych specyfikacji technicznych. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego SST: D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

tel. 41 200 17 48, fax 41 344 51 45

www.pzdkielce.pl; e-mail: pzd@pzdkielce.pl



**POWIAT
KIELECKI**

Odpowiedź:

Roboty związane z zamknięciem nawierzchni z kruszywa mieszkanką mineralno – bitumiczną /poz. 7 w przedmiarze robót/ należy wykonać w oparciu o Szczegółową Specyfikację Techniczną D-05.03.05b. Treść Specyfikacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wytycznych WT-1 Kruszywa z 2014r oraz WT-2 Nawierzchnie asfaltowe z 2014r..

Pytanie 6:

Proszę o zamieszczanie na stronie internetowej orientacyjnego szkicu terenowego wskazującego lokalizację planowanej budowy trasy.

Odpowiedź:

Orientacyjny szkic terenowy wskazujący lokalizację remontu drogi zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy, Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje w załączeniu:

- orientacyjny szkic terenowy z lokalizacją remontowanej drogi.
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-05.03.05b.

Załączniki w wersji elektronicznej są dostępne do pobrania na stronie internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach
Paweł Gratka