



**POWIAT  
KIELECKI**

**Powiatowy Zarząd Dróg  
w Kielcach**



Kielce dn.17.08.2018r.

Nr sprawy: PZD.26.55.2018

**Wyjaśnienie na skierowane do zamawiającego zapytanie  
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

dot.: Postępowania przetargowego nr PZD/N/32/2018 pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 0324T Czaplów-Huta Nowa-Huta Stara- Św. Krzyż od km: 0+025 do km: 1+180 oraz od km: 0+025 do km: 3+160 rowy wraz z pobocznymi i przepustami zjazdowymi”. BZP 602724-N-2018.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje treść pytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie 1:**

Dot. pozycji nr 8 kosztorysu ofertowy: Prosimy o potwierdzenie ilości dodatku emulsji asfaltowej z zapisu poz. nr 8 w ilości 0,5%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza ilość dodatku emulsji asfaltowej w ilości 0,5% w zapisie pozycji nr 8, do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej .

**Pytanie 2:**

Czy przepusty pod koroną drogi można wykonać z rur typu PEHD SN8?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur typu PEHD SN8.

Z-ca DYREKTORA  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Kielcach  
*Zbigniew Wróbel*