



**POWIAT  
KIELECKI**

**Powiatowy Zarząd Dróg  
w Kielcach**



Kielce dn.23.10.2018r.

Nr sprawy: PZD.26.73.2018

**Wyjaśnienie na skierowane do zamawiającego zapytania  
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

dot.: Postępowania przetargowego pod nazwą „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0277T  
w miejscowości Skiby ”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie 1:**

Czy chodnik na drodze powiatowej ma być oddzielony obrzeżem czy krawężnikiem.

**Odpowiedź:**

Budowany chodnik jest zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 0277T za rowem, w związku z tym ma być ograniczony obustronnie obrzeżem.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę nawierzchni ścieralnej na chodniku z betonu asfaltowego gr. 4 cm na kostkę brukową betonową gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego na kostkę betonową.

Z-ca DYREKTORA  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Kielcach  
*Zbigniew Wróbel*