



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH

25 –618 Kielce, ul. Miła 73

Telefon: 345 -64 -12, Tel. Fax: 344 –51 –45,

[www.pzdkielce.pl](http://www.pzdkielce.pl), e -mail: [pzd@pzdkielce.pl](mailto:pzd@pzdkielce.pl)

Kielce dn.04.04.2014r.

Nr sprawy: PZD.PZ-3450/5/2014

## Wyjaśnienie na skierowane do zamawiającego zapytania:

**dot.:** postępowania przetargowego nr PZD/N/2/2014 na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0325T Bieliny-Makoszyn od km: 2+450 do km: 4+960, dł. 2510mb”. BZP 99986-2014.

### Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych wg aktualnych Wymagań Technicznych WT-2 i WT-1 2010 ?

Przywołane stare normy w specyfikacjach technicznych dotyczących projektowania i wykonania nawierzchni asfaltowych mają status norm już wycofanych.

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych wg aktualnych Wymagań Technicznych WT-2 i WT-1 2010.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Kielcach  
*Zbigniew Wróbel*