



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Telefon: 41 200-17-48, tel/fax: 344 -51 -45, e-mail: zamowienia.publiczne@pzdkielce.pl, www.pzdkielce.pl

Kielce dn. 20.08.2015r.

Nr sprawy: PZD.PZ-3450/29/2015

Wyjaśnienie na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

dot.: Postępowania przetargowego nr PZD/N/15/2015 pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0329T Radlin-Brzechów-Daleszyce w miejscowości Niestachów”. BZP 120415-2015.

Pytanie :

Kosztorys ofertowy zamieszczony w pliku o nazwie „SIWZ_PZD-N-15-2015” w pozycji nr 2 przewiduje „Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej przy średniej grubości warstwy do 10cm - z odwiezieniem na wysypisko-942 m³.”

Prosimy o wyjaśnienie, skąd pochodzi wartość "942m³" jeśli przypadająca ilość robót/obmiar w tej pozycji wynosi "156m³."

Odpowiedź:

Wartość „942 m³” została błędnie wpisana w pozycji nr 2 kosztorysu ofertowego.

Zapis powinien brzmieć:

„Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej przy średniej grubości warstwy do 10 cm

- z odwiezieniem na wysypisko – 156 m³.

Odhumusowanie pod konstrukcję chodnika i poszerzeń jezdni.

Objętość ziemi urodzajnej 1560 m² x 0,1 ≈ 156m³”.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje w załączeniu:

- poprawiony „Kosztorys ofertowy” - zał. nr 2 do SIWZ,

- poprawiony „Przedmiar robót”.

Załączniki w wersji elektronicznej są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.pzdkielce.pl.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach
Zbigniew Wróbel