



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Telefon: 41 200-17-48, tel/fax: 344 -51 -45, e-mail:zamowienia.publiczne@pzdkielce.pl, [www.pzdkielce.pl](http://www.pzdkielce.pl)

Kielce dn. 27.04.2016r.

Nr sprawy: PZD.26.15.2016

## **Wyjaśnienia na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

dot.: Postępowania przetargowego nr PZD/N/9/2016 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T w miejscowości Kostomłoty Pierwsze”. BZP 89798-2016.

### **Pytanie 1:**

Dot. poz.110 kosztorysu ofertowego – prosimy o podanie z jakiego materiału wykonane jest ogrodzenie do przedstawienia oraz o zamieszczenie zdjęć.

### **Odpowiedź:**

Do przedstawienia przewidziano ogrodzenia posesji nr 174 oraz nr 184 po stronie lewej. Ogrodzenie posesji nr 174 składa się z murka i słupków z betonu. Pomiędzy słupkami wbudowano płot z desek drewnianych umocowanych na poprzecznych belkach. Ogrodzenie posesji nr 184 wykonane jest z murków i słupków z cegły klinkierowej. Przestrzeń pomiędzy słupkami wypełniona jest powtarzalnymi elementami ze stali pomalowanymi na czarno.

Zdjęcia ogrodzeń przewidzianych do przedstawienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

### **Pytanie 2:**

Dot. poz. 111 kosztorysu ofertowego – prosimy o zamieszczenie zdjęć kapliczek do przeniesienia

### **Odpowiedź:**

Zdjęcia kapliczek przewidzianych do przeniesienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

### **Pytanie 3:**

Dot. poz. 54 kosztorysu ofertowego – nawierzchnie z kostki betonowej, gr.8 cm, jednostką obmiarową jest m<sup>3</sup>, prosimy o korektę.

### **Odpowiedź:**

Zmienia się jednostkę obmiarową poz. 54 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót z m<sup>3</sup> na m<sup>2</sup>. Poprawiony kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

### **Pytanie 4:**

Proszę o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu bądź wykazu oznakowania.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający zamieści wykaz znaków przewidzianych do wymiany na stronie internetowej.

**Pytanie 5:**

Jaką wielkość oraz który typ folii należy użyć do wykonania znaków pionowych?

**Odpowiedź:**

Należy zastosować znaki drogowe wielkości średniej i odpowiednio dla nich folię typu 1 lub 2 dla dróg powiatowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku do Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 220, poz. 2181 z 23 grudnia 2003 roku z późn. zm. - „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” – tabela 1.2.

**Pytanie 6:**

Czy oznakowanie poziome grubowarstwowe należy wykonać jako chemoutwardzalne czy termoplastyczne?

**Odpowiedź:**

Oznakowanie poziome należy wykonać jako chemoutwardzalne.

**Pytanie 7:**

Czy poręcze olsztyńskie mają być malowane czy tylko ocynkowane?

**Odpowiedź:**

Poręcze olsztyńskie mają być pomalowane.

**Pytanie 8:**

Prosimy o podanie typu barier stalowych, które należy zamontować w ramach niniejszego zamówienia.

**Odpowiedź:**

Należy zamontować bariery stalowe ochronne typu SP-06 o rozstawie słupków co 2 m.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje zmian w SIWZ i przekazuje w załączeniu:

- 1) Kosztorys Ofertowy”(załącznik nr 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T w miejscowości Kostomłoty Pierwsze” – (z uwzględnieniem zmiany w pozycji 54);
- 2) Przedmiar Robót „Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T w miejscowości Kostomłoty Pierwsze” – (z uwzględnieniem zmiany w pozycji 54).

Ponadto zamieszczamy:

- zdjęcia ogrodzeń przewidzianych do przestawienia,
- zdjęcia kapliczek przewidzianych do przeniesienia
- wykaz znaków przewidzianych do wymiany.

Załączniki w wersji elektronicznej są dostępne do pobrania na stronie internetowej zamawiającego: [www.pzdkielce.pl](http://www.pzdkielce.pl).

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Kielcach  
*Zbigniew Wróbel*