


Oznaczenia

	- Przewody instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych
	- Linia zasilająca wg opisów na planach i schematach
	- Przewody połączeń wyrównawczych
	- Wypust sufitowy do oprawy oświetleniowej
	- Wypust ścienny do oprawy oświetleniowej
	- Odejsie lub odgałęzienie od przewodów
	- Przelotowe zasilanie gniazda wtyczkowego lub zasilanie gniazda z puszką łącznikowo-rozgałęźną o powiększonej głębokości
	- Łączniki instalacji oświetleniowej 1-bieg. 10(16) A - w pomieszczeniu suchym podtynkowe w wykonaniu normalnym a w pomieszczeniach wilgotnych lub zapyłonych o stopniu ochrony IP 44 (przy dużej wilgotności lub zapyleniu IP 55)
	
	
	- J. w. lecz zmienny
	- Gniazda wtyczkowe 2-bieg. podwójne 10(16) A - w pomieszczeniu suchym podtynkowe w wykonaniu normalnym a w pomieszczeniach wilgotnych lub zapyłonych o stopniu ochrony IP 44 (przy dużej wilgot. lub zapyleniu IP 55)
	