

CHARAKTERYSTYKA LATARŃ

OPRAWY TYPU MAGNOLIA S-100 wg katalogu ROSA 43-109 Tychy
SŁUPY typu SAL-70 wg kat. ROSA

WYSIEGNIK JEDNORAMIENNY typu WR-2/1 ROSA

FUNDAMENT DLA SŁUPA typu 311160 ROSA


KABEL YAKyY2x4x16mm²-1kV

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ KABLA WYNOŚI 226m

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ RURY AROT DVK WYNOŚI 8 m

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN - IZOLACJA OCHRONNA

SPRAWDZIŁ: inż. Sł. Siemaszko upr. nr 30/77/Gw
w specjalności: Instalacje elektryczne
w zakresie pełnym

PRACOWNIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH "WIT"		Tel. 511167191	
66-400 GORZÓW WLKP UL. MIESZKA 1.39			
Obiekt	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA przy ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO w Kamieniu Małym dz. nr 98/25 .66-460 Witnica		Data 27.06.2017
Adres	Kamień Mały dz. nr 98/25 .66-460 Witnica		Skala
Nazwa Rysunku	SCHEMAT OŚWIETLENIA BOISKA		
Projektant	mgr inż. Kazimierz Witukiewicz upr. bud. nr 111A13/87/G-w specjalność: Instalacje Elektryczne	Podpis 	Nr Rys. E/2