



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Sanoku
ul. Jezierskiego 39
38-500 Sanok

PSK.033.4.04.2017

Sanok, dnia 9 stycznia 2017 r.

Pan Piotr Błażejowski
Wójt Gminy Bukowsko
38-505 Bukowsko

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Sanoku działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 i 4 art. 13 ust. 2 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań próbek wody i na podstawie danych zawartych w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych oraz protokołach poboru próbek wody stwierdza, że w 2016 roku

gmina Bukowsko

zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 2 wodociągi sieciowe objęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody.
Są to wodociągi :

1. **Nagórzany** o produkcji wody od 100-1000 m³/dobę, zaopatrującego ok. 227 osób
2. **Bukowsko** Spółki Wodnej II "BUKOWICA" o produkcji wody od 100-1000 m³/dobę, zaopatrującego ok. 950 osób

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajdują się 3 punkty, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych. W 2016 r. z w/w urządzeń wodociągowych pobrano do badań laboratoryjnych próbki w zakresie monitoringu kontrolnego.

Wodociąg sieciowy w Nagórzanach

W dniu 15.11.2016 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku pobrali w ramach monitoringu kontrolnego próbkę wody z wodociągu sieciowego w Nagórzanach /Nr protokołu poboru próbek PSK.443.5.58.2016 z końcówki Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Wola Sękowa 37/. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, iż badane próbki wody nie odpowiadają pod względem mikrobiologicznym warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W badanej wodzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźnika bakteriologicznego : **Clostridium perfringens - 10 jtk/100ml.**

PPIS w Sanoku wydał w dniu 17.11.2016 r. decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia, w której nakazał doprowadzenie jakości wody w wodociągu sieciowym Nagórzany do wymagań cyt. wyżej rozporządzenia w zakresie parametrów bakteriologicznych, przeprowadzenie skutecznego działania naprawczego w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm oraz poinformowanie w sposób skuteczny konsumentów o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego decyzji nadano **rygor natychmiastowej wykonalności**.

Wójt Gminy Bukowsko przedstawił PPIS w Sanoku sprawozdanie z badań z dnia 23.11.2016 r. próbki wody pobranej i dostarczonej przez WSSE w Rzeszowie – OL Sanok w zakresie bakteriologicznym z wodociągu sieciowego Nagórzany potwierdzające że, obowiązki zawarte w decyzji administracyjnej z dnia 17 listopada 2016 r. nakazującej doprowadzenie jakości wody w zakresie parametrów bakteriologicznych do obowiązujących wymagań rozporządzenia zostały wykonane.

Wodociąg sieciowy Bukowsko Spółki Wodnej II "BUKOWICA"

Próbki wody pobierane w roku 2016 potwierdzały, że woda produkowana przez wodociąg Spółki Wodnej II "BUKOWICA" spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podsumowanie.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. parametry jakości wody produkowanej przez w/w wodociąg wykazały zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tym samym produkowana była woda o właściwej jakości.

Na terenie gminy znajdują się jednak gospodarstwa które nie są zaopatrywane w wodę z wodociągów sieciowych. Mieszkańcy tych gospodarstw korzystają z wody z własnych indywidualnych lub grupowych ujęć, której jakość określana jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną jako niepewna, ponieważ nie jest kontrolowana.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANOKU

lek. med. Stanisław Kwolek

Otrzymują:

1. Pan Piotr Błażejowski, Wójt Gminy Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko
2. a/a