



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Sanoku
ul. Jezierskiego 39
38-500 Sanok

PSK.033.4.05.2017

Sanok, dnia 9 stycznia 2017 r.

Pan Stanisław Bielawka
Wójt Gminy Komańcza
38-543 Komańcza

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Sanoku działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 i 4 art. 13 ust. 2 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań próbek wody i na podstawie danych zawartych w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych oraz protokołach poboru próbek wody stwierdza, że w 2016 roku

gmina Komańcza

zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 5 wodociągów sieciowych objętych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody.

Są to wodociągi: Czystogarb, Moszczaniec, Szczawne, Nowy Łupków i Rzepedź-Jawornik każdy o produkcji wody <100 m³/dobę, które zaopatrują w wodę łącznie ok. 2200 osób.

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 8 punktów, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych.

W 2016 r. z w/w urządzeń wodociągowych pobrano do badań laboratoryjnych próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny obejmuje również stałym monitoringiem jakości wody urządzenia wodociągowe :

- Szkoły Podstawowej w Wiśtoku Wielkim
- Zespołu Szkół w Komańczy
- Domu Rekolekcyjnego w Rzepedzi
- Studni publicznej w Rzepedzi Osiedle „C”

Szkoła Podstawowa w Wiśloku Wielkim

W dniu 16.03.2016 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano próbkę wody w zakresie monitoringu kontrolnego z końcówki wodociągu zaopatrującego w wodę Publiczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego Wiślok Wielki 26A gm. Komańcza (protokół nr PSK.443.5.16.2016). Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządziło sprawozdanie z badań stwierdzając przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników: **jon amonowy – 0,90 mg/l**


PPIS w Sanoku wydał w dniu 24.03.2016 r. decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia, w której nakazał doprowadzenie jakości wody w wodociągu do wymagań rozporządzenia w zakresie parametrów fizykochemicznych, przeprowadzenie skutecznych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm oraz poinformowanie w sposób skuteczny konsumentów o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pismem z dnia 19.04.2016 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiśloku Wielkim poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku że, obowiązki zawarte w decyzji administracyjnej PSK.470.1.17.2016 z dnia 24 marca 2016 r. zostały wykonane. Na potwierdzenie wykonania decyzji przedłożono sprawozdanie z badań próbek wody pobranej i dostarczonej przez PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp.z o. o. Oddział Laboratorium GiBSŚ w Jasle, ul. Przemysłowa 11, 38-200 Jasło w zakresie fizykochemicznym /Raport nr LJ/1428/W/874/16/ z dnia 14.04.2016

Podsumowanie.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. parametry jakości wody produkowanej przez w/w wodociąg wykazały zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tym samym produkowana była woda o właściwej jakości.

Na terenie gminy znajdują się jednak gospodarstwa, które nie są zaopatrywane w wodę z wodociągów sieciowych. Mieszkańcy tych gospodarstw korzystają z wody z własnych indywidualnych lub grupowych ujęć, której jakość określana jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną jako niepewna, ponieważ nie jest kontrolowana.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANOKU

lek. med. Stanisław Kwolek

Otrzymują:

1. Pan Stanisław Bielawka, Wójt Gminy Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza
2. a/a