



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Sanoku
ul. Jezierskiego 39
38-500 Sanok

PSK.033.4.07.2017

Sanok, dnia 9 stycznia 2017 r.

Pani Anna Hałas
Wójt Gminy Sanok
38-500 Sanok

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Sanoku działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 i 4 art. 13 ust. 2 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań próbek wody i na podstawie danych zawartych w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych oraz protokołach poboru próbek wody stwierdza, że w 2016 roku

gmina Sanok

zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 2 wodociągi sieciowe objęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody.

Są to wodociągi :

1. **Sanok-Trepcza** o produkcji wody od 1000-10000 m³/dobę, który zaopatruje w wodę 2621 osób – mieszkańców gminy Sanok
2. **Prusiek** (wodociąg Spółki Wodnej „POSTĘP”) o produkcji wody <100 m³/dobę, który zaopatruje w wodę 400 osób – mieszkańców Prusieka

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajdują się 3 punkty, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobierał próbki wody do badań laboratoryjnych.

W 2016 r. z w/w urządzeń wodociągowych pobrano do badań laboratoryjnych próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądownego zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem. Parametry jakości wody produkowanej przez w/w wodociągi wykazały zgodność z wymaganiami w/w rozporządzenia.

Wodociąg Sanok-Trepcza w 2016 roku produkował od 1000-10000 m³ wody/dobę oraz zaopatrywał w wodę przeznaczoną do spożycia ok. 2621 osób.

Na obszarze zaopatrywanym przez wodociąg znajdują się punkty, z których pobierana jest woda do badań laboratoryjnych z częstotliwością 1x w miesiącu.

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody w roku 2016 przedstawiciele PPIS w Sanoku pobierali do badań laboratoryjnych próbki wody w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądownego. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządzało sprawozdania z badań, na podstawie których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku wydawał decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Wodociąg „POSTĘP” w Prusieku

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano próbki wody do badania w ramach monitoringu kontrolnego. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządziło sprawozdanie z badań, na podstawie którego stwierdzono, iż badana próbka wody odpowiada warunkom określonym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę

Szkoła Podstawowa Kostarowce

Pismem z dnia 21.07.2016 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Boboli w Kostarowcach 79, poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o wykonaniu obowiązków nałożonych decyzją z dnia 08.02.2010 r. znak sprawy PSK.453-4-7/10, poprzez podłączenie szkoły do wodociągu sieciowego będącego pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zespół Szkół w Strachocinie

Pismem z dnia 13.09.2016 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie 341, poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o podłączeniu szkoły do wodociągu sieciowego będącego pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Podsumowanie

W związku z przyłączeniem Szkół w Kostarowcach i Strachocinie do sieci wodociągowej, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku zwiększyło w roku 2016 ilość stałych punktów pobierania próbek wody do badań. Nowy punkt został zlokalizowany w hydroforni Szkoły Podstawowej w Kostarowcach.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SANOKU

lek. med. Stanisław Kwolek

Otrzymują:

1. Pani Anna Hałas, Wójt Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
2. a/a